



**instituto de soldadura  
e qualidade**

**CERTIFICADO DE EXAME CE DE PROJECTO  
DE ACESSÓRIO DE EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO**  
EC DESIGN EXAMINATION CERTIFICATE FOR PRESSURE EQUIPMENT ACCESSORY

De acordo com o módulo B1 da Directiva Equipamentos sob Pressão  
In accordance with module B1 of the Pressure Equipment Directive

Certificado N° P 027/0841432  
Certificate N°

Fabricante: **Nome: VALSTEAM ENGINEERING, SA**  
Manufacturer **Name**  
**Endereço: Travessa da Douroana – Ponte da Pedra – Leiria - Portugal**  
**Address**

Acessório de equipamento sob pressão: SEPARADOR DE HUMIDADE S25/S PN64 DN 4"

Pressure equipment accessory

Números dos desenhos: **S25S64100.01.1120 Rev.00 / S25S64100.02.1121 Rev.00 /**  
Drawing numbers **S25S.03.339**

Pressão de projecto: **64 / 50 / 40 bar**  
Design pressure

Volume: **35.4 Litros**  
Volume

Temperatura de projecto: **120 / 200 / 300 °C**  
Design temperature

Diâmetro nominal: **---** mm  
Nominal diameter

Fluido: **Água / Vapor de água**  
Fluid

**Ensaio hidrostático**

Hydrostatic test

Pressão de ensaio: **96 bar**  
Test pressure

Norma harmonizada utilizada: **---**  
Harmonized standard used

Norma alternativa utilizada: **AD-Merkblatt 2000**  
Alternative standard used

O abaixo assinado certifica que o projecto deste acessório de equipamento sob pressão está conforme com os requisitos da Directiva 97/23/CE, com base na informação fornecida.

The undersigned certifies that the design of this pressure equipment accessory conforms with the requirements of the Directive 97/23/CE on the basis of the information supplied.

Nome: **Luis Santos** Função: **R-NCC**  
Name Position

Nome: **M. Sapatinha** Função: **RT-ON**  
Name Position

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Signature

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Signature

Número de identificação do Organismo Notificado: **0028**  
Notified body identification number

Carimbo do Organismo Notificado:  
Notified body stamp

Data: **13/01/2003**  
Date